



IMPRESSIES ENSEMBLE

Tijdelijke gebouwen:

- A. gebruiksfunctie andere bijeenkomstfunctie maximaal 10 personen
- B. gebruiksfunctie andere bijeenkomstfunctie maximaal 50 personen

Electrische installatie
De voorziening voor elektriciteit voldoet aan NEN 1010.

Drink en warmwaterinstallatie voldoen aan NEN1006

U-waarde kozijn

Er worden kozijnen toegepast met HR++ beglazing en gelaaagd doorval veilig glas aan binnen en buitenzijde De U-waarde is 1,1 W/m²K

Re-waarde daklement = 6 Rc-waarde vloer =3,7

HWA
De capaciteit van de HWA is voldoende, en voldoet aan NEN 3215.

Vluchten
De loopafstand van de toegang van het verbijfsgebied tot een vluchtdoer is minder dan 15 m.

Gevells hebben een WBDBO van 30 min. en zijn zwak geventileerd met openingen kleiner dan 10 mm (daarom muisdicht-zgn rattenscherm is aanwezig).

Brandcompartiment deslaat het hele pand van de tijdelijke functie.

Brandbeschikking WBDBO 30 minuten (spiegelsymmetrisch) samen 60 min

Pb 6kg = poederblusser PS = panieksluiting
Toegankelijkheid Voor andere bijeenkomstfuncties kleiner dan 250 m² zijn er geen aanvullende eisen in het BBL. Toch is er een mindervalidetoilet opgenomen in B. en zijn overal de drempels op de toegangen maximaal 20 mm hoog en de doorgangsgreepde tenminste 850 mm vrije doorgang.

Ventilatie
In de kozijnen van EBS zijn ventilatorroosters aangebracht:

Type Ducotif 50ZR of gelijkwaardig met doorstroom $qv=18,3 \text{ dm}^3/\text{s.m.}$

Voor de nieuwe ruimtes is de hoeveelheid aangegeven.

KDL heeft een gebalanceerde ventilatiebox met warmterugwinning
Eis: 4 l/s per persoon maximaal 50 personen >> 200 l/s totale aanvoer en afvoer via mechanische ventilatiebox met WTW

Bepaling van vocht volgens afdeling 3.5 Bouwbesluit
Scheidingsconstructie's, buiten en binnen bepaald volgens NEN 2778 waterdicht OVERZICHT EBS EN KDL